

# TRIBUNAL

## PRIMER EJERCICIO PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

### Pregunta 1

El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión (RD 223/2008) indica que para cables de alta tensión en instalación enterrada, y en el caso de cruces con calles y carreteras, éstos se colocarán en canalizaciones entubadas y hormigonadas en toda su longitud y con una profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie que no será inferior a:

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> a | 0,6 m |
| <input type="radio"/> b            | 0,8 m |
| <input type="radio"/> c            | 1,2 m |

### Pregunta 2.

En aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes se dotará de las instalaciones necesarias para suministrar energía eléctrica a una estación de recarga por cada:

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <input type="radio"/> a            | 20 plazas |
| <input type="radio"/> b            | 30 plazas |
| <input checked="" type="radio"/> c | 40 plazas |

### Pregunta 3.

La profundidad a la que se instalen los cables de baja tensión directamente enterrados en la calzada, no en cruce con la calzada, de una red subterránea para distribución, no será inferior de:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> a            | 0,80 m hasta la parte inferior del cable |
| <input type="radio"/> b            | 0,60 m hasta la parte inferior del cable |
| <input checked="" type="radio"/> c | 0,80 m hasta la parte superior del tubo  |

### Pregunta 4.

El Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior se aplicará a las instalaciones:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> a            | Las de alumbrado del interior de las oficinas de la Administración.       |
| <input checked="" type="radio"/> b | Las de alumbrado festivo y navideño de más de 1 kW de potencia instalada. |
| <input type="radio"/> c            | Las de fuentes de más de 0,5 kW de potencia instalada.                    |

### Pregunta 5.

La relación entre el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar se denomina:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> a            | Factor de eficiencia                          |
| <input type="radio"/> b            | Eficiencia de utilización de la lámpara       |
| <input checked="" type="radio"/> c | Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares |

Pregunta 6.

En la Zona 0 y 1 de una piscina pública la protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a la vez, se realiza mediante:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | MBTS a tensión asignada no superior a 12 V en corriente alterna |
| <input type="radio"/>            | MBTS a tensión asignada no superior a 25 V en corriente alterna |
| <input type="radio"/>            | MBTS a tensión asignada superior a 12 V en corriente alterna    |

Pregunta 7.

Según el Real Decreto 2816/1982, la altura mínima libre que han de tener los locales destinados a espectáculos públicos medida desde el suelo de la sala al techo, sin que existan elementos escalonados o decorativos en algún punto de la sala, no será inferior a:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/>            | 2,50 metros |
| <input type="radio"/>            | 3,00 metros |
| <input checked="" type="radio"/> | 3,20 metros |

Pregunta 8

Según el Real decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el control de la calidad de las aguas potables de consumo público es responsabilidad de:

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/>            | Las Diputaciones Provinciales |
| <input type="radio"/>            | Los Gobiernos Autonómicos     |
| <input checked="" type="radio"/> | Los Municipios                |

Pregunta 9

Una vez terminada la instalación de conducción de agua, mediante tubería, y antes de su puesta en funcionamiento, se realizará:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | Un lavado y/o desinfección de las tuberías. |
| <input type="radio"/>            | Un cierre de la válvula principal.          |
| <input type="radio"/>            | Un tratamiento exterior a la tubería.       |

Pregunta 10

En la Sección HS-5 "Evacuación de Aguas" del Documento Básico de Salubridad, se indica en el apartado de "Condiciones generales de evacuación" que cuando no exista red de alcantarillado público la evacuación de aguas residuales estará:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> | Dotado de una estación depuradora particular |
| <input type="radio"/>            | Dotado de una red directa al terreno         |
| <input type="radio"/>            | Dotado con una pendiente inferior al 0,5%    |

Pregunta 11

La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día es lo que el Real Decreto-Ley 11/1995 "por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas" define como:

a	Demanda de fangos
<input checked="" type="radio"/> b	Habitante-equivalente
c	Carga sensible

Pregunta 12

Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en su art. 8 se establece que las administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:

<input checked="" type="radio"/> a	Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y eliminación.
b	Prevención, reciclado, preparación para la reutilización, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y eliminación
c	Prevención, preparación para la reutilización, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, reciclado y eliminación

Pregunta 13. Según la Ordenanza municipal de "Limpieza de espacios públicos y gestión de residuos" de Utebo, en su art. 12 se establece que en caso de nevada, la limpieza de la nieve y del hielo de las aceras corresponde a:

a	El Servicio Municipal de Limpieza
<input checked="" type="radio"/> b	La propiedad o los vecinos de las fincas y establecimientos, en la longitud correspondiente a su fachada
c	La Brigada Municipal de Mantenimiento.

Pregunta 14. Según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en su art. 50 se establece que el órgano ambiental competente para la autorización ambiental integrada es:

a	La Dirección General de Sostenibilidad
b	La Dirección General de Calidad Ambiental
<input checked="" type="radio"/> c	El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

Pregunta 15. Según el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas una instalación compuesta por equipos compactos de más de 100 kW de potencia eléctrica en total que utilice un refrigerante L1 será de la categoría:

a	Nivel 1 en todo caso
b	Nivel 2 en todo caso
<input checked="" type="radio"/> c	Nivel 1 si no refrigeran cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial.

Pregunta 16. Según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, en su art. 3 se define "emisión" como:

a	La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.
<input checked="" type="radio"/> b	Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica.
c	Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pregunta 17. Según la CTE HS 3 Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser:

a	Natural, híbrida o mecánica.
<input checked="" type="radio"/> b	Exclusivamente híbrida o mecánica.
c	Exclusivamente mecánica.

Pregunta 18. El Ruido cuyo espectro expresado como niveles de presión o potencia, en bandas de tercio de octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava y que se utiliza para efectuar las medidas normalizadas se denomina

a	Ruido blanco
<input checked="" type="radio"/> b	Ruido rosa
c	Ruido estacionario

Pregunta 19. Tiempo de reverberación, es el tiempo, en segundos, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya después del cese de la fuente en

<input checked="" type="radio"/> a	60dB
b	30dB
c	45dB

Pregunta 20. Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), modificado por el Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo y por el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, la temperatura del agua en piscinas climatizadas (excluyendo las piscinas para usos terapéuticos) estará comprendida, según el uso principal de la piscina

a	entre 20 y 24 °C
<input checked="" type="radio"/> b	entre 24° y 30 °C
c	entre 23 y 28 °C

Pregunta 21. La contribución solar mínima según el CTE (en los casos en el que éste resulte de aplicación)	
a	será siempre mayor del 50%
b	dependiendo de la zona climática y de la demanda de ACS del edificio, estará comprendida entre el 50 y el 80%
<input checked="" type="radio"/> c	dependiendo de la zona climática y de la demanda de ACS del edificio, estará comprendida entre el 30 y el 70%

Pregunta 22. La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m <sup>2</sup> ) por cada 100 lux en cuya expresión se tiene en cuenta	
<input checked="" type="radio"/> a	la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W], la superficie iluminada [m <sup>2</sup> ] y la iluminancia media horizontal mantenida [lux]
b	la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W], la superficie iluminada [m <sup>2</sup> ], el índice del local K y la iluminancia media horizontal mantenida [lux]
c	la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W], la iluminancia media horizontal mantenida [lux] y el tipo de actividad mantenida en la zona

Pregunta 23. El Plan de energías renovables (PER) 2011-2020 propone que las energías renovables representen en 2020	
a	Un 20% en la generación bruta de electricidad
<input checked="" type="radio"/> b	Un 38,1% en la generación bruta de electricidad
c	Un 30 % en la generación bruta de electricidad

Pregunta 24. La energía que atraviesa la unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación del sonido en la unidad de tiempo se denomina	
a	presión sonora
<input checked="" type="radio"/> b	intensidad sonora
c	potencia sonora

Pregunta 25. Para una pared simple, la ley de masa y frecuencia (Ley de Berger) indica que el aislamiento acústico depende de	
a	La masa superficial de la pared, la frecuencia del sonido y la impedancia acústica de la sala
<input checked="" type="radio"/> b	La masa superficial de la pared, la frecuencia del sonido y la impedancia acústica del aire
c	Solo de la masa de la pared y la frecuencia del sonido acústica del aire

Pregunta 26. La inspección técnica de las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones son un reconocimiento obligatorio que han de pasar

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> a | las edificaciones de más de 30 años de antigüedad, y se lleva a cabo cada 10 años     |
| b                                  | todas las edificaciones y que se lleva a cabo cada 10 años                            |
| c                                  | las edificaciones de más de 20 años de antigüedad, y que se lleva a cabo cada 20 años |

Pregunta 27. El local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios se denomina:

- |                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <input checked="" type="radio"/> a | RITI |
| b                                  | RITS |
| c                                  | RITM |

Pregunta 28. Según la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), quién debe ser el depositario del Libro del edificio:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> a | Usuario final        |
| b                                  | Propietario          |
| c                                  | Administración local |

Pregunta 29. La inspección técnica de un ascensor situado en un edificio industrial o lugar de pública concurrencia se realizará:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| a                                  | Cada seis años   |
| b                                  | Cada cuatro años |
| <input checked="" type="radio"/> c | Cada dos años    |

Pregunta 30. Un edificio cerrado que realiza actividades de espectáculos públicos y recreativas, necesitará un plan de autoprotección cuando:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| a                                  | Siempre                                 |
| b                                  | Aforo igual o superior a 1.000 personas |
| <input checked="" type="radio"/> c | Aforo igual o superior a 2.000 personas |

Pregunta 31. Según la Ley 31/1995, las empresas contarán con un Comité Seguridad y Salud:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a                                  | Siempre                           |
| b                                  | Cuenten con 30 o más trabajadores |
| <input checked="" type="radio"/> c | Cuenten con 50 o más trabajadores |

Pregunta 32. Según el Real Decreto 1627/1997, la paralización de la obra se realizará cuando:	
a	Lo indique cualquier trabajador
b	Lo indique el Comité de Seguridad y Salud
<input checked="" type="radio"/> c	Lo indique el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa

Pregunta 33. Según el CTE SI 3, el dimensionamiento de la anchura de toda hoja de puerta como elemento de evacuación:	
<input checked="" type="radio"/> a	No será menor de 0,60 m ni exceder de 1,23 m
b	No será menor de 0,80 m ni exceder de 1,00 m
c	No será menor de 0,70 m ni exceder de 1,50 m

Pregunta 34. La periodicidad con la que se realizarán las inspecciones respecto a la seguridad en caso de incendio en los establecimientos industriales será:	
a	Cada 2 años independientemente de su riesgo intrínseco
<input checked="" type="radio"/> b	Entre 2 y 5 según su riesgo intrínseco
c	Entre 3 y 5 años según su riesgo intrínseco

Pregunta 35. Según el R. D. 513/2017, los extintores en función de la carga se clasifican en:	
<input checked="" type="radio"/> a	Extintor portátil y móvil
b	Extintor portátil y fijo
c	Extintor móvil y fijo

Pregunta 36. Según el CTE SUA, el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que:	
a	Los usuarios sufran daños a largo plazo
<input checked="" type="radio"/> b	Los usuarios sufran daños inmediatos
c	Los usuarios sufran daños a corto plazo

Pregunta 37. Para el control y prevención de la legionelosis, como medida preventiva en la instalación de agua fría de consumo humano, la temperatura será:	
<input checked="" type="radio"/> a	Lo más baja posible
b	Inferior a 22 °C
c	La temperatura del circuito del agua fría no se controla

Pregunta 38. Según la Constitución Española, la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores deben ser :	
a	Adecuada a sus fines constitucionales
<input checked="" type="radio"/> b	Democráticos
c	Su organización debe ser representativa de sus intereses en el marco de la constitución, de la ley y del número de trabajadores que los integran

Pregunta 39.- Según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón , Aragón estructura su organización territorial	
a	En municipios, diputaciones provinciales y comarcas que se constituyan
b	En municipios, comarcas y demás entidades territoriales de ámbito superior al municipio.
<input checked="" type="radio"/> c	En municipios, comarcas y provincias.

Pregunta 40.- Señale la respuesta que considere correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , la política energética de la Unión Europea tendrá por objetivo, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros:	
a	Garantizar la libertad de comercio de la energía, de acuerdo con las normas que fije el Comité de las Regiones
<input checked="" type="radio"/> b	Garantizar el funcionamiento del mercado de la energía;
c	Evitar en la medida de los recursos de la Unión, y dentro de sus planes estructurales, la pobreza energética.

Pregunta 41.- Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año.	
a	El enunciado es incorrecto
<input checked="" type="radio"/> b	El enunciado es correcto
c	Es incorrecto, puesto que si se vive en varios municipios, el interesado tiene libertad para inscribirse en el municipio donde considere que existe mayor arraigo

Pregunta 42.- Qué enunciado de entre los siguientes es incorrecto, si nos atenemos al texto de la ley de Bases de régimen local	
a	El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.
b	El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
<input checked="" type="radio"/> c	La Comisión Especial de Cuentas existirá tan sólo de forma obligatoria en los municipios regulados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

Pregunta 43.- Señale el enunciado correcto	
<input checked="" type="radio"/> a	Las competencias municipales en las materias enunciadas en el artículo 25 de la ley 7/85, de 2 de abril, se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
b	Según el artículo 25 de la citada ley, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos que se deriven de sus ordenanzas y de su planeamiento estratégico: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
c	Según el artículo 26 de la misma norma, el transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano es una competencia mínima en los municipios de población de hecho superior a los 20.000 habitantes

Pregunta 44.- Los derechos que se señalan a continuación

A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

<input checked="" type="radio"/> a	Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
<input type="radio"/> b	Son sólo derechos de las personas jurídicas y demás entidades colectivas sin personalidad jurídica.
<input type="radio"/> c	Son derechos que sólo corresponden a los interesados necesarios en el procedimiento administrativo común.

Pregunta 45.- El plazo para la interposición del recurso de reposición contra los actos expresos es de

<input type="radio"/> a	Quince días naturales
<input type="radio"/> b	Treinta días hábiles
<input checked="" type="radio"/> c	Un (1) mes

Pregunta 46.- Contra los actos de trámite que no decidan el fondo del asunto, procederá el recurso de :

<input type="radio"/> a	Alzada si es definitivo en la vía administrativa
<input type="radio"/> b	Reposición, si el órgano decisorio no carece de superior jerárquico
<input checked="" type="radio"/> c	Ninguna es correcta

Pregunta 47.-El recurso que genere para un Ayuntamiento la utilización de las aceras con mesas y veladores por particulares tendrá el carácter de ingreso de

<input checked="" type="radio"/> a	Derecho público
<input type="radio"/> b	Derecho privado
<input type="radio"/> c	Estará en función de si está o no regulado en la correspondiente ordenanza, ya sea o no fiscal, de forma que si lo está será de derecho público cuando así se establezca en ella.

Pregunta 48.- Señale el enunciado correcto.	
Según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales	
a	La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: Autorización de gasto. Disposición o compromiso de la obligación . Reconocimiento o liquidación de la obligación. Ordenación de pago.
<input checked="" type="radio"/> b	La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: Autorización de gasto. Disposición o compromiso de gasto. Reconocimiento o liquidación de la obligación. Ordenación de pago.
c	La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá por la ley orgánica: Autorización de gasto. Disposición o compromiso de gasto. Reconocimiento o liquidación de la obligación. Ordenación de pago.

Pregunta 49.- . Entre otros requisitos, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán	
<input checked="" type="radio"/> a	Incorporar los metadatos mínimos exigidos
b	Incorporar todos sus metadatos
c	Incorporar los metadatos que puedan resultar relevantes para los interesados eventuales en el procedimiento en todo caso, sin perjuicio de los metadatos de carácter personal que puedan extraerse de una copia electrónica

Pregunta 50.- Señale cuál de entre las que a continuación se enumeran son causas específicas de resolución del contrato de obras	
<input checked="" type="radio"/> a	La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
b	El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
c	La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

RESERVA

Pregunta R1. El Documento Básico de Ahorro de energía HE 5 (en los casos en el que éste resulte de aplicación) establece:	
a	La potencia fotovoltaica nominal mínima a instalar (kW) función de la superficie construida del edificio (m <sup>2</sup> ) y un coeficiente C función de la zona climática
b	La potencia fotovoltaica nominal mínima a instalar (kW) función de la superficie construida del edificio (m <sup>2</sup> ), dos coeficientes A y B, definidos en función del uso del edificio y un coeficiente C función de la zona climática
c	La potencia fotovoltaica pico (kWp) mínima a instalar función de la superficie construida del edificio (m <sup>2</sup> ), dos coeficientes A y B, definidos en función del uso del edificio y un coeficiente C función de la zona climática

Pregunta R2. El Plan de energías renovables (PER) 2011-2020 propone que las energías renovables representen en 2020	
a	un 20,8% del consumo final bruto de energía en España
b	un 20% del consumo final bruto de energía en España
c	un 12% del consumo final bruto de energía en España

Pregunta R3.- Señale la respuesta correcta	
a	La actuación del funcionario que produzca descrédito para la imagen pública de la Administración es una falta muy grave
b	No hacerse cargo voluntariamente el funcionario de las tareas o funciones que tiene encomendadas es una falta grave.
c	Ninguna es correcta

Pregunta R4.- Si el derecho de explotación de los servicios implica la transferencia al contratista del riesgo operacional, nos encontraremos ante	
a	Un contrato de gestión de servicios públicos con o sin monopolio aun cuando el riesgo sea nominal o desdeñable.
b	Un contrato de servicios
c	Un contrato de concesión de servicios

Pregunta R5.- Señale el enunciado correcto	
a	El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
b	El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las competencias materiales de las comunidades autónomas en materia de propiedad intelectual , legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
c	El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; alteraciones de los términos municipales legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

